AB 868

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
e-mail: info@lab.szczecin.pl

Szczecin, dnia 07-09-2020

ZWiK w Kołbaskowie
24. 09. 2020
WPŁYNEŁO
podpis 2092

Sprawozdanie z badań nr 1172/20/S

Data przyjęcia: **02-09-2020**

Nazwa próbki: **Woda uzdatniona**
Zleceniodawca: **Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106**
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Samorządowy Zakład budżetowy
72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16

Opinia załączona:	Nie	Pobrano zgodnie z:	PN-ISO 5667-5:2017-10 A, PN-EN ISO 19458:2007 N
Data protokołu:	02-09-2020	Nr protokołu:	447/20
Data pobrania:	02-09-2020	Próbobiorca:	Arkadiusz Jurek
Data rozpoczęcia badania:	02-09-2020	Stan próbki:	bez zastrzeżeń
Data zakończenia badania:	07-09-2020		

Identyfikacja miejsca pobrania próbki: SUW Ustowo

Rodzaj badania		Wynik badania	Metoda badania
Barwa	A	<5 mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
Mętność	A	0,18 NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016
pH	A	7,3	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa (25°C)	A	877 uS/cm	PN-EN 27888:1999
Obecność obcego zapachu	A	akceptowalny	PB-39/PS edycja 5 z dn. 26-10-2017 r.
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 68±4h (Płytki lane - Yeast)^	A	4 jtk /1ml	PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii Escherichia coli ^	A	0 jtk /100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017
Liczba bakterii z grupy Coli ^	A	0 jtk /100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422 38 50, 422 49 10
NIP [illegible], Regon [illegible]

Z-ca KIEROWNIKA PRACOWNI
mgr inż. Ewa Włodarczyk
....
Podpis osoby autoryzującej

KIEROWNIK PRACOWNI
mgr inż. Kamila Szuter
....
Podpis Kierownika Pracowni

- Koniec -

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.
A - Metoda akredytowana
N- Metoda nieakredytowana
^- badanie podzlecone wykonane w laboratorium akredytowanym nr AB AB 1264, metody zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.4403.5.2019 z dnia 16.10.2019 r.
Metody pobrań i badań wykonanych w Laboratorium akredytowanym AB 868 są zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.4403.2.2020 z dnia 05.02.2020 r.