AB 868

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
e-mail: info@lab.szczecin.pl

Szczecin, dnia 19-10-2020

ZWiK w Kołbaskowie
26. 10. 2020
WPŁYNĘŁO
podpis .....

Sprawozdanie z badań nr 1380/20/S

Nazwa próbki: **Woda uzdatniona** Data przyjęcia: **15-10-2020**

Zleceniodawca: **Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106**
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Samorządowy Zakład budżetowy
72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16

Opinia załączona:	Nie	Pobrano zgodnie z:	PN-EN ISO 19458:2007 N, PN-ISO 5667-5:2017-10 A
Data protokołu:	15-10-2020	Nr protokołu:	523/20
Data pobrania:	15-10-2020	Próbobiorca:	Arkadiusz Jurek
Data rozpoczęcia badania:	15-10-2020	Stan próbki:	bez zastrzeżeń
Data zakończenia badania:	19-10-2020		

Identyfikacja miejsca pobrania próbki: SUW Ostoja (gm. Kołbaskowo)

odzaj badania	Wynik badania		Metoda badania
Barwa	A	<5 mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
Mętność	A	0,29 NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016
pH	A	7,5	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa (25°C)	A	799 uS/cm	PN-EN 27888:1999
Obecność obcego zapachu	A	akceptowalny	PB-39/PS edycja 5 z dn. 26-10-2017 r.
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C; 68±4h (Płytki lane – Yeast)^	A	9 jtk/1ml	PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii Escherichia coli ^	A	0 jtk /100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017
Liczba bakterii z grupy coli ^	A	0 jtk /100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422 38 50, 422 49 10
NIP: 675-000-21-00, Regon 000079728

Z-ca KIEROWNIKA PRACOWNI
mgr inż. Ewa Włodarczyk
Podpis osoby autoryzującej

KIEROWNIK PRACOWNI
mgr inż. Kamila Szuter
Podpis Kierownika Pracowni

- Koniec -

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.
A - Metoda akredytowana
N- Metoda nieakredytowana
^- badania podzlecone wykonane w laboratorium akredytowanym nr AB 1264, metoda zatwierdzona przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.4403.5.2019 z dnia 16.10.2019 r.
Metody pobrań i badań wykonanych w Laboratorium akredytowanym AB 868 są zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.4403.2.2020 z dnia 05.02.2020 r.