AB 868

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
e-mail: info@lab.szczecin.pl

Szczecin, dnia 21-06-2021

ZWiK w Kołbaskowie
25. 06. 2021
WPŁYNĘŁO
podpis 1393

Sprawozdanie z badań nr 987/21/S

Nazwa próbki: **Woda uzdatniona***
Data przyjęcia: **17-06-2021**
Zleceniodawca: **Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106**
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Samorządowy Zakład budżetowy
72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16 *

Data protokołu:	17-06-2021	Pobrano zgodnie z:	PN-EN ISO 19458:2007 N, PN-ISO 5667-5:2017-10 A
Data pobrania:	17-06-2021	Nr protokołu:	344/21
Data rozpoczęcia badania:	17-06-2021	Próbobiorca:	Arkadiusz Jurek
Data zakończenia badania:	21-06-2021	Stan próbki:	bez zastrzeżeń

Identyfikacja miejsca pobrania próbki: Rajkowo 12 (Pałac) gm. Kołbaskowo*

Rodzaj badania	Wynik badania		Metoda badania
Barwa	A	<5 mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
Mętność	A	0,26 NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016
pH	A	7,5	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa (25°C)	A	788 uS/cm	PN-EN 27888:1999
Obecność obcego zapachu	A	akceptowalny	PB-39/PS edycja 6 z dn. 01-11-2020 r.
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2°C; 68±4h (Płytki lane – Yeast)^	A	10 jtk/1ml	PN-EN ISO 6222:2004
Liczba bakterii Escherichia coli ^	A	0 jtk /100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017
Liczba bakterii z grupy coli ^	A	0 jtk /100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017

Ewa Włodarczyk
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
.....
Podpis osoby autoryzującej

Kamila Szuter
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
.....
Podpis Kierownika Pracowni

- Koniec -

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.
A - Metoda akredytowana
N- Metoda nieakredytowana
^- badanie wykonane w laboratorium akredytowanym nr AB 1264, metody zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: HK.9024.2.2020 z dnia 29.09.2020 r.
Metody pobrań i badań wykonanych w Laboratorium akredytowanym AB 868 są zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.9024.2.2021 z dnia 27.01.2021 r.
* - Dane dostarczone przez Zleceniodawcę