AB 868

Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel.: 91 422 38 50, 513 814 194
e-mail: info@lab.szczecin.pl
www.lab.szczecin.pl

KRAJOWE LABORATORIUM PASZ SZCZECIN
20. 10. 2022
WPŁYNĘŁO
1845/4

Sprawozdanie z badań nr 1679/22/S

Nazwa próbki: **Woda uzdatniona**

Zleceniodawca: **GMINA KOŁBASKOWO 72-001 Kołbaskowo 106 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo**

Data przyjęcia:	2022-10-12	**Data sprawozdania:**	2022-10-17
Data pobrania:	2022-10-12	**Pobrano zgodnie z:**	PN-ISO 5667-5:2017-10 A PN-EN ISO 19458:2007 N
Data protokołu:	2022-10-12	**Nr protokołu:**	684/22
Data rozpoczęcia badania:	2022-10-12	**Próbobiorca:**	Pracownik Laboratorium AJ
Data zakończenia badania:	2022-10-17	**Stan próbki:**	Bez zastrzeżeń
Identyfikacja miejsca pobrania próbki:		SUW Ostoja	

Rodzaj badania		Wynik badania	Metoda badania
Barwa	A	<5 mg Pt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
Liczba bakterii Escherichia Coli	A,P_5	0 jtk/100ml	PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba bakterii z grupy coli	A,P_5	0 jtk/100ml	PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Mętność	A	0.35 NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016
Obecność obcego zapachu	A	Akceptowalny	PB-39/PS edycja 6 z dnia 01.11.2020r.
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 68±4h (Płytki lane - Yeast)	A,P_5	21 jtk/1ml	PN-EN ISO 6222:2004
pH	A	7.5 (temp. 8,9°C)	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa (automatyczna kompensacja do 25°C)	A	764 µS/cm	PN-EN 27888:1999

Zastępca Kierownika Pracowni
Ewa Włodarczyk
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
.....
Podpis osoby autoryzującej

Kierownik Pracowni
Kamila Szuter
(kwalifikowany podpis elektroniczny)
.....
Podpis Kierownika Pracowni

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki.
Dane dotyczące nazwy próbki, opisu próbki, nazwy Zleceniodawcy, miejsca pobrania próbki zostały dostarczone przez Zleceniodawcę.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Metody pobrań i badań wykonanych w Laboratorium akredytowanym AB 868 są zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie nr decyzji: HK.9024.1.2022 z dnia 07.02.2022r.
Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako „< rezultat badania poniżej dolnego zakresu pomiarowego metody" lub „> rezultat badania powyżej górnego zakresu pomiarowego metody". Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy pomiarowej metody. W przypadku rezultatów badań stwierdzenie zgodności należy traktować jako opinię i interpretację.
N - metoda nieakredytowana, spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2
A - metoda akredytowana
P_5 - badanie wykonane w laboratorium akredytowanym nr AB 1264; metody zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.9024.3.2021 z dnia 25.10.2021 r.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę. - Koniec -