PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
BADANIA
AB 868

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422-38-50, 422-49-10
e-mail: info@lab.szczecin.pl

Szczecin, dnia 20-09-2019

Z-e dyrektora
26.09.19r.

ZWiK w Kołbaskowie
25. 09. 2019
WPŁYNEŁO
podpis 1668/19

Sprawozdanie z badań nr 976/19/S

Data przyjęcia: **10-09-2019**

Nazwa próbki: **woda z sieci**
Zleceniodawca: **Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106**
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie Samorządowy Zakład budżetowy
72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16

Opinia załączona:	Nie	Pobrano zgodnie z:	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2003*A
Data protokołu:	10-09-2019	Nr protokołu:	367/19
Data pobrania:	10-09-2019	Próbobiorca:	Arkadiusz Jurek
Data rozpoczęcia badania:	10-09-2019	Stan próbki:	bez zastrzeżeń
Data zakończenia badania:	13-09-2019		

Identyfikacja miejsca pobrania próbki: Kołbaskowo 106, Urząd Gminy, pomieszczenie sanitarne (I piętro)

Rodzaj badania		Wynik badania	Metoda badania
Barwa	*A	<5 mgPt/l	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
Mętność	*A	0,13 NTU	PN-EN ISO 7027:2003
pH	*A	7,3	PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa (25°C)	*A	606 uS/cm	PN-EN 27888:1999
Zapach	*A	akceptowalny	PB-39/PS edycja 5 z dn. 26-10-2017 r.
Bakterie z grupy Coli^	*A	0 jtk/100ml	PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Escherichia Coli^	*A	0 jtk/100ml	PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogólna liczba kolonii w temperaturze 22°C+/-2 °C, 68+/- 4h^	*A	5 jtk/1ml	PN-EN ISO 6222:2004

INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie
71-617 Szczecin, ul. Żubrów 1
tel./fax (091) 422 38 50, 422 49 10
NIP: 675-000-2-38, Regon 000057823

CHEMIK
mgr inż. Ewa Włodarczyk
Podpis osoby autoryzującej

Z-ca KIEROWNIKA PRACOWNI
mgr inż. Kamila Szuter
Podpis Kierownika Pracowni

- Koniec -

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni w Szczecinie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.
*A - Metoda akredytowana
^- badania podzlecone wykonane w laboratorium akredytowanym nr AB 103, metody zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.4403.1.2019 z dnia 30.01.2019 r.
Metody badań wykonanych w Laboratorium akredytowanym AB 868 są zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.4403.2.2019 z dnia 30.01.2019 r.